

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)  
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

एआईडी संख्या : UPFS/2025/159944/BLR/BULANDSHAHR/3056/CFO  
दिनांक : 02-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **NUS PUBLIC SCHOOL** पता **GATA NO.2590,2597,2598,2600,2602,2603,2599,MAMAN ROAD,BULANDSHAHR** तहसील - **BULANDSHAHR** प्लॉट एरिया **19461.56 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5570.58** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1**

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	2	1	12.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **NUS PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-06-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NARENDRA SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-06-2025** से **03-06-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कर्मा के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **NUS PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **NUS PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

**Note :** \*No objection raised by FSSO\*Explosive material shall not be stored inside or near the school\*No new construction or any structural changes like Pandal creation etc. shall be done by the management without prior approval of govt. competent authority\*All staff members must know the correct method of operation of firefighting system\*Internal evacuation & disaster plan to be made and practice it in regular intervals under guidance of Department\*All Fire & Safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all the time as seen/checked during fire inspection\*This certificate is issued for ground floor on the basis of FSSO ground inspection report & uploaded doc.

"यह प्रमाण-पत्र अगके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 04-06-2025  
स्थान : BULANDSHAHR



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)


PARMOD SHARMA

010ADED3D12EB9E90BE1BD6B5C8B378DFDC7ED97

04-06-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Services.

  
REKHA SINGH  
Principal  
NUS Public School  
Bulandshahr

  
CHAIR PERSON  
NUS PUBLIC SCHOOL  
M. HAN KUTI MAMAN ROAD,  
BULANDSHAHR